

Согласовано «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» И.о. директора _____ Подпись: <i>М.Н. Тепетюха</i> « _____ » _____ 2025 года	Согласовано Директор ООО «Коммунальное хозяйство» _____ Подпись: <i>А.В. Куридов</i> А.В. Куридов « _____ » _____ 2025 года
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г. (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес организации	Ставропольский край, Туркменский МО, с. Летняя Ставка, ул. Советская, 11
3	Год постройки	1977 г.
4	Площадь, м.кв.	3284,1
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Коммунальное хозяйство»
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа	Имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется-
9	Наличие теплового пункта	-
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	Двухтрубная
12	Система ГВС	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления	Металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	183
	2023-2024г.г.	181
	2024-2025г.г.	183
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	7,08
	2023-2024г.г.	8,33
	2024-2025г.г.	6,22
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023г.г.	326,366
	2023-2024г.г.	341,105

3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	326,366
	2024-2025г.г.	341,105
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	386,29
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения	-
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	-
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	-
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	-
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	-
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	-
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение промывки, прочистки систем отопления внутри здания школы в присутствии представителя ООО «Коммунальное	04.07 2025г.

	хозяйство»	
3.2	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов систем отопления от диаметра 15 до 100 мм в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство»	19.08.2025г.
3.3	Проведение ревизии задвижек на узле ввода в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство»	19.08.2025г.
3.4	Проведение ревизии систем отопления с заключением дефектной ведомости в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство»	19.08.2025г.
3.5	Установить заглушки на разделе балансовой принадлежности в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство»	19.08.2025г.
3.6	Проведение осмотра и проверки на прогрев отопительных приборов с регулировкой при наполнении водой в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство»	19.08.2025г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения химической водой	19.08.2025г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	01.09.2025г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ТЭ № 49759	15.10.2025г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водонагревательной установки, труб	19.07.2025г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	19.07.2025г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.08.2025г.
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Коммунальное хозяйство»	01.08.2025г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Коммунальное хозяйство»	01.08.2025г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации и индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Коммунальное хозяйство»	01.08.2025г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла	15.10.2025
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования	-
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКЛ	01.08.2025г.

4. Перечень документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5 Приказа МинЭнерго России от 13.11.2024г. №2234, минимально допустимый пакет документов:

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
-------	---------------------	-----------------

1.1	1) Акты промывки теплопотребляющей установки, а также проведения испытаний на плотность и прочность	01.09.2025г.
4.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта;	01.09.2025г.
4.3	Акты проверки (осмотра) запорной арматуры	
4.4	Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	01.09.2025г.
4.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры)	19.05.2025г.
4.6	Инструкции для административно-технического и ремонтного персонала в части технического обслуживания, ремонта теплового оборудования	19.08.2025г.
4.7	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции	19.08.2025г.
4.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов; Проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (при наличии)	01.09.2025г.
4.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	10.07.2025г.
4.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	01.09.2025г.
4.11	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	01.09.2025г.
4.12	Копии заключенных договоров теплоснабжения (энергоснабжения)	01.09.2025г.
4.13	Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения	01.09.2025г.
4.14	Акты периодической проверки узла учета;	01.09.2025г.
4.15	Акты разграничения балансовой принадлежности	01.09.2025г.
4.16	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	-
4.17	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	-
4.18	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения;	01.08.2025г.
	Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией	
4.19	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	12.09.2025г.
4.19	Заполненный оценочный лист	12.09.2025г.